



PROTOKÓŁ

sporządzony w dniu 18.04.2018r.

w sprawie: Głowa, Kościół parafialny - wykonanie instalacji grzewczej

Podczas spotkania ustalono, że:

- w dok. projektowej pojawiła się zapisy dotyczące obniżenia temperatury w węzłach łączących podczas działania systemu grzewczego;
- zmiana lokalizacji jednostki wentylacji w prezbiterium, powinna się znajdować na ścianie południowej;
- w części opisaną i w planowej zastąpić kuchenki nadmuch powietrza;
- w przypadku zastosowania w zeta pompowego należy je umieścić wykonać bez ingerencji w konstrukcję zabudowy kłosa, wykonać jeden wolnostojący;
- poinformowano, że instalacja będzie zasilana elektrycznie z szafki elektr. znajdującej się na zewnątrz kościoła.

Obecni:

1. Krzysztof Kocior - projektant
2. Tomasz Wolny - insp. WUOZ, del. B-B

1.

2.